



- Pour accéder au microswitches dévisser le cache de protection par la vis repérée 1 sur le schéma de gauche ci-dessus.
- Le groupe des microswitches (SW) apparait alors sur l'emplacement repéré 2 ( voir détail dans partie droite du schéma ).
- Régler le microswitch 1 sur OFF, position de gauche ( Présence d'un thermostat d'ambiance)
- Régler le microswitch 2 sur OFF, position de gauche ( Le thermostat d'ambiance coupe alors le fonctionnement de la pompe lorsqu'il n'est pas en demande).

\*\*\*\*\*