

Document proposé par ENERTECH 26160 Félines s/ Rimandoule T04-75-90-18-54	Asservissement du circulateur de chauffage au fonctionnement du brûleur	<i>Marque</i> ELM LEBLANC
page 1 / 1	<i>Modèle</i> GLM 7	




figure 1

➤ **Sur le bornier électrique connecter le thermostat d'ambiance sur les deux bornes de gauche (voir figure 1 ci dessus).**