



SOLAIRE THERMIQUE

INES Education

[Page précédente](#)


[Retour au sommaire](#)

[Page suivante](#)

1.6.4. La température de base

Page 18

C'est la température moyenne quotidienne minimale constatée 5 fois au moins au cours d'une année. La température de base est utilisée pour dimensionner les appareils de chauffage (émetteurs : convecteurs, radiateurs, planchers chauffants ; générateurs : chaudières). La puissance de ces appareils doit être suffisante pour maintenir la température intérieure à la valeur de consigne souhaitée lorsque la température extérieure est égale à la température de base.



Thomas Letz - INES Education - Savoie Technolac - BP258 - F73375 Le Bourget du Lac - Novembre 2007

[Page précédente](#)

[Retour au sommaire](#)

[Page suivante](#)